



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „Сакса“ ООД, гр. Долна баня, община Долна баня, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез нови водоземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в обект „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговска част и автомивка“, имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в кватернер – Благоевград“ – BG4G000000Q004.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водоземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец ТК-1, който се предвижда да бъде изграден в имот с идентификатор 04279.618.95, по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград. Водоземното съоръжение се предвижда със следната конструкция: тръбен кладенец с дълбочина 30,00 м; диаметър на обсаждане с PVC тръби – Ø 140/6.7 мм; водоприемната част – PVC тръби с диаметър Ø 140/6.7 мм, разположена в интервала от 5,0 до 20,0 м и от 23,0 м до 28,0 м - прорезни филтри с диаметър на прореза 2 мм; в интервала от 20,0 м до 23,0 м се предвиждат плътни PVC тръби с диаметър Ø 140/6.7 мм, като в този интервал ще бъде спусната помпата; в интервала от 28,0 м до 30,0 м - плътни PVC тръби с диаметър Ø 140/6.7 мм - утайник, завършващ с тапа; задтръбна циментация в интервала от 0,0 м до 3,0 м и гравийна засипка в задтръбното пространство от филц с размери 5/15 мм интервала от 3,0 м до 30,0 м. Водоземното съоръжение ще бъде оборудвано с потопяема помпа с дебит от 0,65 л/сек.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ЕКАТТЕ 04279

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите: дневно – 11,23 м³/дн.
годишно 4 234,00 м³/г.
средноденоношно - 0,13 л/сек.

б) проектно допустимо понижение на водното ниво – 13,80 м.

в) проектно максимално допустимо понижение на водното ниво – 1,25 м.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;

б) спазване на разрешеното водно количество;

в) спазване целите, за които е разрешено водоземането;

г) провеждане на собствен мониторинг;

д) монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжения;

е) монтиране на нивомер за измерване и регистрация на данните за водното ниво на повърхността;

ж) заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

з) Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ) и представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.

и) Представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.

й) Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция "Западнобеломорски район";

к) за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

л) В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

- копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него;

- първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журналы и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полфви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води);

- документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);

- документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението;

м) Изграденото съоръжение са неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.

н) Изграденото съоръжение са неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.

о) Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от ТК-1, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията).

п) При разрешаване на водовземане на трето лице от ТК-1, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.

р) Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, п.к. 441.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция

„Западнобеломорски район“