



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх.№ 69-00-864/2016 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП (ОТМ.), с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.”

Относно: Постъпили запитвания за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с горечитирания предмет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧАСТНИЦИ,

На основание § 18 от ДР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с чл. 29 от ЗОП (отм.) представям на Вашето внимание следните разяснения по документацията за участие във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горечитирания предмет.

Въпрос №1: Съгласно Обследването за енергийна ефективност за Обособена позиция 42, Пакетът за енергоспестяващи мерки – П2 (на стр. 44) предвижда Енергоспестяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление, включваща подмяна на силовите линии за стълбищното осветление и доставка и монтаж на плафони с датчици за движение и енергоспестяващи тела в общите части на сградата. В Техническия паспорт на строежа и в документацията за участие, като задължителна мярка е предвидена цялостна подмяна на ел. инсталациите, ел. таблата, осветителните тела, заземителната и мълниезащитна инсталации. Бихте ли пояснили дали се подменя само осветителната инсталация в общите части, или и тази за контакти, и съответно дали се включва и подмяна на ГРТ, ЕРЕТ и проводниците, от които се захранват?

Отговор №1: За Обособена позиция № 42. Многофамилни жилищни сгради – блок № 80, № 81, № 82 и № 83, с административен адрес ж.к. „Еленово“

Участниците следва да направят оглед на конкретния обект и да прецизират кое трябва да бъде подменено, така че електрическите инсталации да бъдат приведени в съответствие с „Наредба № 3 от 09.07.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии“. Всички задължителни мерки от Техническия паспорт и от

Обследването за енергийна ефективност на сградата, следва да бъдат включени в проектно-сметната документация.

Настоящите разяснения са достъпни на сайта на Община Благоевград <http://www.blgmun.com>, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки” – „Профил на купувача”, „Процедури по реда на ЗОП”, „Процедури 2016”, „Открита процедура по ЗОП - 00109-2016-0015”

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.”**

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ИНЖ. ЯНКО ЯНКОВ

*Заместник-кмет по строителството и сигурността,
определен за кмет на Община Благоевград
със Заповед №232-ЧР/21.07.2016 г. на
Кмета на Община Благоевград*

