



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх.№69-00-890/ *08.08.*.....2016 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП (ОТМ.), с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.”

Относно: Постъпили запитвания за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с горесцитирания предмет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧАСТНИЦИ,

На основание § 18 от ДР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с чл. 29 от ЗОП (отм.) представям на Вашето внимание следните разяснения по документацията за участие във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с горесцитирания предмет.

Въпрос №1: Съгласно тръжната документация в РАЗДЕЛ II ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, т. I. кратка информация, за обособена позиция от №1 до №33 в задължителни мерки за изпълнение на СМР е указано „Подмяна на вертикалните водопроводни клонове и вертикалните канализационни клонове в сградата;”

(цитат от Задължителните мерки на обособена позиция №11 – блок № 17, № 18, № 19, вх. А и вх. Б, № 20 вх. А и вх. Б, аналогично на обособена позиция № 21 – блок №1, №2, №3, вх. А и вх. Б, № 4, вх. А и вх. Б, № 5, Аналогично на другите позиции)

Изпълнението на тази мярка е свързана с изпълнение на СМР за възстановяване на предишното състояние в частните имоти на собствениците, след подмяната, а не в общите частни на сградата.

В тази връзка, тази мярка не е допустима за финансиране от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Необходимо ли е да се заложи изпълнението на тази мярка, и ако да, кой ще финансира изпълнението и?

Отговор №1: Участникът следва да предвиди за изпълнение ”подмяна на вертикалните водопроводни клонове и хоризонтален водопровод до общия водомер”, на всеки обект, в чийто технически паспорт същото е записано като задължителна мярка.

Въпрос №2: Съгласно тръжната документация в РАЗДЕЛ II ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, т. I. Кратка информация за обособена позиция от №1 до №33 в задължителните мерки за изпълнение на СМР е указано „- В съответствие с чл. 207(1) от Наредба № I з – 1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сградата да се изпълнят сухотръбиа с диаметър Ø2” с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц”, разположени в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища на всеки етаж, разположение в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища в всеки етаж;”

(Цитат от задължителните мерки за обособена позиция № 11, аналогично и за обособена позиция № 21, както и за останалите обособени позиции от първа до тридесет и трета)

Тази мярка не е допустима за финансиране от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Необходимо ли е да се заложи изпълнението на тази мярка, и ако да, кой ще финансира изпълнението ѝ?

Отговор №2: Участниците не следва да залагат изпълнението на мярка „- В съответствие с чл. 207(1) от Наредба №Iз–1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сградата да се изпълнят сухотръбиа с диаметър Ø2” с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц”, разположени в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища на всеки етаж, разположение в непосредствена близост до входа и евакуационните стълбища в всеки етаж;

Настоящите разяснения са достъпни на сайта на Община Благоевград <http://www.blgmun.com>, рубрика „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки” – „Профил на купувача”, „Процедури по реда на ЗОП”, „Процедури 2016”, „Открита процедура по ЗОП - 00109-2016-0015”.

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград”.

АТАНАС КАМБИТОВ

Кмет на Община Благоевград

